

## HYTORC HUSTACH

179, Rue de Montépy, 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

Tel : 04 78 33 39 19

Mail: dh@hytorc-ce.com

Site web : www.hytorc-hustach.com

Page 1/2

N° HY250978

### Délivré à :

ARABELLE SERVICES France  
Avenue des Sciences et de l'Industrie  
Bâtiment 37  
90 000 BELFORT

Date de la vérification : 31/03/2025

Date d'émission : 07/04/2025

### Numéro de commande :

7200012649

### Date de commande :

07/04/2025

### Instrument contrôlé:

Désignation: Visseuse à Batterie

Désignation interne client: 74--7202 0004

Modèle: LION-0700

Fabricant: HYTORC

Note spécifique client : -

N° série : 165 000 565

Procédure HYTORC N° 10620-REV1.4 / Vérification suivant Norme ISO 5393 / X07-011 / X07-015

Moyen(s) de mesure(s) utilisé(s): les étalons utilisés sont raccordés aux étalons nationaux avec certificats de type COFRAC/LNE

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Capteur de couple 5000 Nm ref 50599.LOG n° 12024          |
| Etalonnage LNE n°P243860/DMSI/3 DU 07/10/2024             |
| Capteur de couple 1100Nm ref Sensotork 7723-3 n°517460526 |
| Etalonnage TRESICAL n°FR234008894 du 04/10/2023           |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Afficheur électronique    | TTT numéro de série 51160 |
| Simulateur de vissage AWS | RDFA-1000                 |
| Afficheur électronique    | STAHLWILLE Sensotork 7750 |
| Simulateur de vissage AWS | RDFA-0250                 |

Incertitude de mesure du capteur : +/- 0.5% de la valeur lue suivant norme BS7882

Conditions d'environnement : tolérances , température : 19°C / 25°C , hygrométrie : maxi 90%

température : 21 °C

hygrométrie : 58%

Actions effectuées lors de l'étalonnage et de la vérification: Maintenance

### JUGEMENT :

CONFORME

Réalisé par :

Cyril GOUX

Vérifié par:

David HUSTACHE

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Ce document ne peut être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage

Ce document est réalisé suivant les recommandations du fascicule de documentation X07-011 définissant le constat de vérification. Il peut être utilisé pour démontrer le raccordement du moyen de mesure aux étalons nationaux ou internationaux sous réserve qu'ils répondent aux recommandations du fascicule de documentation X07-015

## HYTORC HUSTACH

179, Rue de Montépy, 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

Tel : 04 78 33 39 19

Mail: dh@hytorc-ce.com Site web : www.hytorc-hustach.com

Page 2/2

N° HY250978

Désignation: Visseuse à Batterie

Modèle: LION-0700

Fabricant: HYTORC

N° série : 165000565

Désignation interne client: 74--7202 0004

### Expression finale des résultats de la confirmation métrologique

|        | Valeur de référence théoriques | Valeur de référence mesurée | Mini -4% | Maxi +4% | Résultats (en Nm) avant Etalonnage |  |  |  |  | Moyenne (en N.m) |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| 20,0%  | 189,80                         | 190                         | 182      | 197      |                                    |  |  |  |  |                  |
| 40,0%  | 379,60                         | 380                         | 364      | 395      |                                    |  |  |  |  |                  |
| 60,0%  | 569,40                         | 569                         | 547      | 592      |                                    |  |  |  |  |                  |
| 80,0%  | 759,20                         | 759                         | 729      | 790      |                                    |  |  |  |  |                  |
| 100,0% | 949,00                         | 949                         | 911      | 987      |                                    |  |  |  |  |                  |

|        | Valeur de référence théoriques | Valeur de référence mesurée | Mini -4% | Maxi +4% | Résultats (en Nm) après Maintenance |     |     |     |     | Moyenne (en N.m) |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------|
| 20,0%  | 189,80                         | 190                         | 182      | 197      | 182                                 | 185 | 183 | 184 | 182 | 183              |
| 40,0%  | 379,60                         | 380                         | 364      | 395      | 366                                 | 371 | 370 | 369 | 370 | 369              |
| 60,0%  | 569,40                         | 569                         | 547      | 592      | 562                                 | 567 | 570 | 565 | 568 | 566              |
| 80,0%  | 759,20                         | 759                         | 729      | 790      | 737                                 | 754 | 751 | 748 | 752 | 748              |
| 100,0% | 949,00                         | 949                         | 911      | 987      | 980                                 | 983 | 986 | 981 | 985 | 983              |

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Ce document ne peut être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage

Ce document est réalisé suivant les recommandations du fascicule de documentation X07-011 définissant le constat de vérification. Il peut être utilisé pour démontrer le raccordement du moyen de mesure aux étalons nationaux ou internationaux sous réserve qu'ils répondent aux recommandations du fascicule de documentation X07-015



## RAPPORT DE CONTRÔLE

### HYTORC HUSTACH

179, Rue de Montépy, 69210 FLEURIEUX SUR L'ARBRESLE

Tel : 04 78 33 39 19

Mail: dh@hytorc-ce.com Site web : www.hytorc-hustach.com

#### Délivré à :

**ARABELLE SERVICES France**  
Avenue des Sciences et de l'Industrie  
Bâtiment 37  
90 000 BELFORT

Date de la vérification : 31/03/2025

Date d'émission : 07/04/2025

#### Instrument contrôlé:

Désignation: Visseuse à Batterie

Désignation interne client: 74--7202 0004

Modèle: LION-0700

Fabricant: HYTORC

Note spécifique client : -

N° série : 165 000 565

#### L'EXPERTISE :

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Contrôle visuel global de l'outillage                | ✓ |
| Nettoyage complet                                    | ✓ |
| Démontage, graissage et vérification boîte à pignons | ✓ |
| Remplacement des bagues 1er étage boîte              | X |
| Remplacement de la pile de sauvegarde                | ✓ |
| Vérification de la version du firmware               | ✓ |
| Mise à jour du firmware                              | X |
| Calibration des nouvelles valeur de couple           | ✓ |
| Confirmation métrologique                            | ✓ |

Commentaires (Réparation ,changement de pièces détachées,...) :

Réalisé par :

Cyril GOUX